



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Кесовогорского района**

ул. Кооперативная, д. 24, п. Кесова Гора,
Тверская область, 171470

10.01.2023

61-2023

№ _____



321463 298315

Директору МБОУ «Лисковская средняя
общеобразовательная школа»

Быковой Н.А.

д. Лисково, Кесовогорский район,
Тверская область, 171472

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Прокуратурой района проведен анализ исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лисковская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ Лисковская СОШ), в ходе которой установлено следующее.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

В соответствии со ст.2 Федерального закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст.37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

КГ (22) 000634

Прокуратура Кесовогорского района Тверской
области
№ 20280014-061-2023/Прдл6-23-20280014

Согласно ст.38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки, проведенной 25.11.2022 в 11 час. 00 мин. в деятельности МБОУ «Лисковская СОШ» выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- не обеспечена работа системы пожарной сигнализации при отключении основного электропитания (резервный источник питания неисправен) (п.54 Правил);

- отсутствует звуковое оповещение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1-м этаже (п.54 Правил);

- не проведена очистка балкона и наружной пожарной лестницы от снега (п. 17 «а» Правил);

- не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п.43 Правил);

- не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшегося отверстия в месте прокладки технологических коммуникаций на лестничной клетке вблизи основного выхода (п.15 Правил);

- запор на двери основного эвакуационного выхода не обеспечивает ее открывания изнутри без ключа (п.26 Правил).

Выявленные в ходе проверки нарушения способствует возникновению пожара на территории объекта, что является прямой угрозой жизни и здоровью граждан, находящихся на объекте.

В связи с изложенным, а также руководствуясь положениями статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, полагаю необходимым рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу с участием представителя прокуратуры района, предварительно уведомив прокуратуру района о дате, времени и месте рассмотрения представления.

2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в 30-дневный срок с момента получения представления.

Прокурор района

юрист 1 класса

Д.С. Кирина



**МБОУ ЛИСКОВСКАЯ СОШ КЕСОВОГОРСКОГО
РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

д. Лисково, Лисковское с/п,
Кесовогорский район, Тверская область, 171472
телефон (48274) 2-44-44 факс (48274) 2-44-44
E-mail: iva1757@yandex.ru
[www. http://лисковская.окр69.рф/](http://лисковская.окр69.рф/)
ОКПО 50368165, ОГРН 1026901672203
ИНН/КПП 6910011559/692601001
№ 7 от 13.02.2023 г
на № _____

Прокуратура Кесовогорского района
Прокурор Кесовогорского района
Д.С. Кирина

Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства от 10.01.2023г. № 61 – 2023, рассмотрено с участием прокурора Кесовогорского района Д.С. Кириной

По результатам сообщаем:

- Работа системы пожарной сигнализации при отключении основного электропитания (резервный источник питания исправлен);
- звуковое оповещение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1 – м этаже установлено;
- очистка балкона и наружной пожарной лестницы от снега проводится ежедневно;
- отверстие в месте прокладки технологических коммуникаций на лестничной клетке вблизи основного выхода заделано негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости;
- в заявку летних ремонтных работ включен пункт замены входной двери на металлическую, которая будет оборудована запором, обеспечивающим ее открытия изнутри без ключа.

Директор школы:



И.А. Быкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128120

Владелец Директор Директор

Действителен с 14.10.2022 по 14.10.2023